Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение № 18 «Мишутка»
города Дубны Московской области

141981 Московская область, г. Дубна, пр-т. Боголюбова, д. 9, тел. (849621) 3-04-35
ОГРН1025001420575 ИНН 5010019507 КПП 501001001
E-mail: dubna.dou18@mail.ru

«04» 04 2016г.

Начальнику Отдела надзорной
деятельности по г.Дубна
Управления НД и ПР
Главного Управления МЧС России
по Московской области
А.И.Павлову

На Ваше предписание № 23/1/1 от 22 марта 2016года сообщаю:

1. Ковры и ковровые дорожки на путях эвакуации надежно прикреплены к полу 23 марта в соответствии с п.39 ППР в РФ.
2. Двери на лестничных клетках 2-го этажа 25 марта оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнения в притворах в соответствии с п. 4.2.7 СП 1.13130.2009, п.6.18* СНиП 21-01-97*.
3. Произведен расчет складских помещений с определением категорий пожарной и взрывопожарной опасности в соответствие в соответствии с ФЗ №123-ФЗ, п. 20: ППР в РФ.
4. Приобретены порошковые огнетушители в количестве 10 штук в соответствии с п. 463 ППР в РФ.

Заведующий ДОУ З.А.Лешукова

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ОГРН 1025001420575 ИНН 5010019507 № 18 «МИШУТКА»
ДОУ №18