

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Московской области

(наименование территориального органа МЧС России)

141501, г. Химки, Новокуркинское ш., вл. 34; тел: (498)505-41-68. Факс (498)505-41-78, www.50.mchs.gov.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Дубна

(наименование органа государственного пожарного надзора)

141980, Московская область, г. Дубна, ул. Промышленная, д. 2, тел/факс: 8(49621) 3-24-18
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 10 / 1 / 1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 18 «Мишутка»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

города Дубны Московской области в лице заведующего Сухля О.В.

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
г. Дубна по пожарному надзору

(наименование органа ГПН)

№ 10 от 20 февраля 2021 года, ст. 6, ст.6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ
"О пожарной безопасности" в период с 10 ч 00 мин. 10 марта 2021 г. по
12 ч 00 мин. 26 марта 2021 г. проведена проверка

заместителем начальника ОНДиПР по г.о. Дубна подполковником внутренней службы Куликовым Олегом

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

Борисовичем, ДОУ № 18 по адресу: г. Дубна, пр-т Боголюбова, 9

по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим ДОУ № 18 Сухля О.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
10/1/1	Система автоматической пожарной сигнализации эксплуатируется сверх срока службы (более 10 лет) установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности	Статья 4 - 6, 48 - 96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ) (далее Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пункт 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации	01.10.2021	

		Федерации от 16.09.2020 № 1490 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ" (далее - ППР)		
10/1/2	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре эксплуатируется сверх срока службы (более 10 лет) установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности.	Статьи 4 - 6, 48 - 96 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, пункт 54 ППР	01.10.2021	
10/1/3	Не организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств (АКБ ПАК «Стрелец-Мониторинг» не исправна).	Пункт 54 ППР	01.10.2021	
10/1/4	На входных дверях помещений складского назначения, с наружной стороны, отсутствуют обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности.	пункт 12 ППР	01.10.2021	
10/1/5	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	подпункт б) пункта 17 ППР	01.10.2021	
10/1/6	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	Подпункт "в" пункта 35 ППР	01.10.2021	
10/1/7	Не проведена проверка устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	пункт 42 ППР	01.10.2021	
10/1/8	Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	пункт 43 ППР	01.10.2021	

10/1/9	Не обозначено направление движения к источникам противопожарного водоснабжения указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями. подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	пункт 48 ППР	01.10.2021	
10/1/10	Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям к инструкции о мерах пожарной безопасности.	пункты 393,394 ППР	01.10.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника ОНДиПР по г.о. Дубна – заместитель
главного государственного инспектора г.о. Дубна по пожарному
надзору Куликов О.Б.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

" 26 " марта 20 21 г.

Предписание для исполнения получил:

Заведующий ДОУ № 18 Сухля О.В.

(должность, фамилия, инициалы)

" 26 " марта 20 21 г.



* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.