

Сведения о проведенных в отношении ДОУ №18 контрольных мероприятиях и их результатах

Наименование органа государственной власти (государственного органа), органа местного самоуправления, осуществляющего проведение контрольного мероприятия	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения контрольного мероприятия	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
1	2	3	4	5
<p>Администрация г.о. Дубна Управление народного образования</p>	<p>«Об изучении деятельности МАДОУ № 18 по организации безопасных условий учебно-воспитательного процесса»</p>	<p>29.12.2021 - 30.12.2021</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Положение о пропускном режиме нуждается в переработке для соответствия ГОСТ 58485-2019 «Оказание охранных услуг на объектах дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций» • Отсутствует план эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или совершении террористического акта (Приложение № 19 к методическим рекомендациям «Организация деятельности по обеспечению антитеррористической защищенности объектов 	<ul style="list-style-type: none"> • Переработано положение о пропускном режиме в соответствии ГОСТ 58485-2019 «Оказание охранных услуг на объектах дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций»; • Разработан план эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или совершении террористического акта (Приложение № 19 к методическим рекомендациям «Организация деятельности по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) образования Московской области»);

			<p>(территорий) образования Московской области»);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Отсутствует охранная сигнализация критических элементов с выводом сигнала в подразделение охраны; • Отсутствует видеонаблюдение критических элементов с возможностью хранения информации в течение 30 суток; • На средства индивидуальной защиты сертификаты имеются не в полном объеме 	<ul style="list-style-type: none"> • Подготовлены документы и направлены на рассмотрение рабочей группой закупки на оснащение охранной сигнализацией критических элементов с выводом сигнала в подразделение охраны; • Подготовлены документы и направлены на рассмотрение рабочей группой закупки на оснащение видеонаблюдения критических элементов с возможностью хранения информации в течение 30 суток; • На средства индивидуальной защиты сертификаты имеются в полном объеме.
Государственное учреждение – Главное управление ПФР №5 по г. Москве и Московской области	«Достоверность и полнота представления страхователем сведений индивидуального (персонифицированного) учёта в части стажа на соответствующих видах работ»	16.03.2021-16.03.2021	Провести корректировку ИС согласно приложению №4	Проведена корректировка
Антитеррористическая комиссия г.о. Дубна Московской области	«Антитеррористическая защищённость объекта»	28.09.2021	<ul style="list-style-type: none"> • Установить охранную сигнализацию • Установить систему видеонаблюдения на критически важные элементы 	<ul style="list-style-type: none"> • Подготовлены документы и направлены на рассмотрение рабочей группой закупки на оснащение охранной сигнализацией критических элементов с выводом сигнала в подразделение охраны; • Подготовлены документы

				и направлены на рассмотрение рабочей группой закупки на оснащение видеонаблюдения критических элементов.
<p>Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Главное управление МЧС России по Московской области</p>	<p>В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»</p>	<p>10.03.2021г.- 26.03.2021</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Система автоматической пожарной сигнализации эксплуатируется сверх срока службы (более 10 лет) установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности • Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре эксплуатируется сверх срока службы (более 10 лет) установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности • Не организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств (АКБ ПАК «Стрелец-Мониторинг» не исправна) 	<p>• Произведена закупка на оказание услуг по проектированию системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре</p> <p>Проект на согласовании у начальника ГОРУНО для обеспечения финансирования монтажа согласно проектированию системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.</p> <p>Выполнено, замена АКБ ПАК «Стрелец-Мониторинг»</p>

			<ul style="list-style-type: none"> • На входных дверях помещений складского назначения, с наружной стороны, отсутствуют обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности • Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты • Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника • Не проведена проверка устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты • Не определен порядок и сроки 	<p>Выполнено</p> <p>Выполнено, произведена закупка на оказание услуг по испытанию металлической лестницы и ограждения эвакуационных лестниц</p> <p>Выполнено, произведена замена светодиодных светильников</p> <p>Выполнено, произведены закупки: Оказание услуг по разработке рабочей документации для узла управления (отключения) вытяжной вентиляцией при срабатывании автоматической пожарной сигнализации на объекте; Выполнение работ по монтажу подсистемы управления общеобменной вентиляцией от существующей пожарной</p>
--	--	--	---	---

			<p>водоснабжения указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения</p> <ul style="list-style-type: none">• Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям к инструкции о мерах пожарной безопасности	Выполнено
--	--	--	--	-----------

Заведующий ДОУ №18



Сухля О.В.